



Deumidificazione con recupero di calore

KT-220 RD/RDC unità di ventilazione meccanica controllata

Unità monoblocco per la ventilazione meccanica controllata, composta da un recuperatore di calore ad altissima efficienza con il controllo di tutte le portate d'aria incluso il ricircolo dell'aria ambiente, una unità per il trattamento termodinamico dell'aria: deumidificazione estiva, integrazione estiva ed invernale.



Caratteristiche tecniche

- Pannello di controllo Touch Screen per un facile controllo e comando del sistema con Connessione seriale RS485.
- Pressione di condensazione controllata e mantenuta a bassi valori per un'alta efficienza.
- Recupero di calore con scambiatore ad alta efficienza (>90% sino a 140 m³/h di portata secondo norme UNI-EN13141-7).
- Ventilatori con girante a grande diametro a pale avanti per una ridotta rumorosità soprattutto alle basse frequenze, le quali difficilmente vengono assorbite da silenziatori e canalizzazioni.
- Portata aria di espulsione variabile da 80/220 m³/h mantenuta al valore costante impostato.
- Funzione BOOSTER: permette di incrementare, a richiesta, la portata d'aria di espulsione fino a 200 m³/h.
- Controllo della ventilazione temporizzata o in base alla qualità dell'aria.
- Portata aria di immissione controllata e mantenuta in rapporto costante con quella di espulsione, pre-selezionabile da pannello di controllo.
- Portata d'aria complessiva immessa nei locali fino a 380 m³/h, impostabile da pannello di controllo e mantenuta a valore costante.
- Sezione Free-cooling compatta (opzionale). Silenziatore ventilatore immissione incorporato. Pressostato segnalazione filtri sporchi.

Applicazioni

- Uffici
- Case
- Ville
- Abitazioni
- Ristrutturazioni
- Taverne
- Appartamenti
- Locali con impianti a pavimento
- Residence
- Studi tecnici
- Locali di restauro
- Piccoli locali
- Villette
- Alberghi
- Sale riunioni

Caratteristiche

STRUTTURA

Le unità sono costituite da una scocca in acciaio zincato a caldo con pannelli removibili per facilitarne l'ispezione e la manutenzione straordinaria.

COMPRESSORE

Il compressore è di tipo alternativo ermetico, con dispositivo di protezione termica e coibentazione acustica, viene montato su antivibranti al fine di ridurre le vibrazioni.

CIRCUITO FRIFORIFERO

Composto da evaporatore e condensatore in tubi di rame e alette in alluminio passo 2,8 mm. Il circuito frigorifero è ermetico. Capillare, filtro deidratatore a silica gel, pressostato di alta (solo versione RDC).

FILTRO ARIA

Realizzato in materiale sintetico CLASSE G4.

SCHEDA ELETTRONICA E SOFTWARE

Realizzata specificatamente per questa unità, controlla tutte le funzioni:

- controllo portate d'aria
- controllo macchina frigorifera
- controllo free cooling (opzionale)
- controllo condensazione
- controllo eventuale interfaccia

CONDENSATORE ARIA ESPULSA CON RISPARMIO ENERGETICO

Solo nella versione ADV – permette di smaltire parte del calore – circa il 50% in deumidificazione – direttamente all'esterno e non gravando sul chiller principale. Permette il funzionamento del deumidificatore anche senza il collegamento all'acqua refrigerata (non in integrazione)

RECUPERATORE DI CALORE

Recuperatore in materiale plastico ad altissima efficienza.

VASCHETTA DI RACCOLTA CONDENSATO

Il materiale plastico termoformato PST.

VENTILATORI

Di tipo EC a portata costante, pale in avanti per la migliore silenziosità.

SILENZIATORE

Di serie in mandata dell'aria.

COLLAUDO

Vengono eseguite prove di tenuta del circuito frigorifero, prove di scarica elettrica e collaudo funzionale.

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Questo deumidificatore soddisfa i requisiti essenziali contenuti nelle Direttive della Comunità Europea 2006/95/CE del 12 dicembre 2006 in materia di sicurezza dei prodotti elettrici da usare in Bassa Tensione; 2004/108/CE del 15 Dicembre 2004 in materia di Compatibilità Elettromagnetica; 2006/42/CE del 17 maggio 2006 in materia di sicurezza delle macchine. La conformità è dichiarata con riferimento alle seguenti norme tecniche armonizzate:

CEI-EN 60335-2-40, CEI-EN 55014-1, CEI-EN 55014-2.

Si dichiara inoltre che il prodotto è fabbricato in conformità alla Direttiva RoHS in vigore ovvero 2002/95/CE, recepita con il D.lgs 25 luglio 2005 n. 151 (articolo 5)

Dati tecnici

	KT-220 RD	KT-220 RDC
Alimentazione elettrica	230/1/50 V/Ph/Hz	230/1/50 V/Ph/Hz
Potenza elettrica assorbita nominale (*)	590 W	590 W
Potenza elettrica assorbita massima	700 W	700 W
Recuperatore di calore alta efficienza (***)	90% fino a 210 m3/h	90% fino a 210 m3/h
Capacità di deumidificazione (*)	48 l/24h	48 l/24h
Ventilatori a pale avanti modulanti EC ad alta efficienza	fino a 380 mc/h	fino a 380 mc/h
Portata aria di espulsione	0 - 220 m3/h	0 - 220 m3/h
Portata aria di espulsione con funzione Booster	240 m3/h	240 m3/h
Portata aria di rinnovo	80 - 220 m3/h	80 - 220 m3/h
Pressione statica disponibile ventilatore espulsione (*)	150 Pa	150 Pa
Pressione statica disponibile ventilatore immissione (*)	150 Pa	150 Pa
Raffrescamento sensibile (*) solo per la versione RDC	-	1,4 kW
Pressione sonora Lps (**)	39 dB(A)	39 dB(A)
Portata acqua nominale (15°C)	200 l/h	390 l/h
Perdita di carico nominale circuito acqua	0,22 bar	0,22 bar
Refrigerante	R134a	R134a

(*) Condizioni nominali con: immissione aria esterna 140 m3/h 33°C 55% UR - Ricircolo ari 140 m3/h 26°C 65% UR ingresso H2O 15°C

(**) Secondo norma ISO 9614 Rif. 3 mt in campo libero

(***) >90% sino a 140 m3/h di portata secondo norme UNI-EN308 e UNI-EN13141-7

Dimensioni e pesi

	KT-220 RD	KT-220 RDC
Larghezza comprese alette (mm)	868	868
Profondità (mm)	1386	1386
Altezza (mm)	360	360
Peso (kg)	110	110

Accessori

	KT-220 RD	KT-220 RDC
Funzionamento tramite pannello di controllo Touch Screen	○	○
Funzionamento con comandi Digitali esterni Funzionamento con Mod-Bus	○	○
Terzo condensatore su aria espulsa con recupero energetico	○	○
Controllo elettronico della condensazione	○ - ADV	○ - ADV
Funzionamento deumidificazione invernale - senz'acqua - senza integrazioni	● - ADV	● - ADV
Funzionamento riscaldamento invernale	●	●
Sezione FREE COOLING compatta	●	●
Sensore CO2	●	●

○ STANDARD ● OPTIONAL

Regolazioni

TOUCH SCREEN

- Regolazione portata d'aria di rinnovo.
- Regolazione portata d'aria complessiva immessa negli ambienti - Regolazione portata d'aria di espulsione.
- Attivazione funzione Booster.
- Regolazione temperatura di immissione.
- Regolazione funzionamento invernale/estivo.

SONDE TEMPERATURA E UMIDITÀ

- Possono essere installate a bordo macchina, la lettura avverrà ogni trenta minuti all'accensione automatica della ventilazione.
- Possono essere remote (non nel touch screen ma su pannello apposito) e la lettura sarà continua.

COLLEGAMENTO DISPOSITIVO DI CONTROLLO

Tramite connessione dati seriale RS485

INGRESSI DIGITALI

- Ingresso digitale 1-1 gestisce ON/OFF della macchina;
- Ingresso digitale 2-2 gestisce se la macchina dovrà lavorare in modalità AUTOMATICA secondo fasce orarie o MANUALE;
- Ingresso digitale 3-3 mette la macchina a lavorare come deumidificatore, modalità DEU;
- Ingresso digitale 4-4 mette la macchina a lavorare come condizionatore, modalità COOLING;
- Ingresso digitale 5-5 dice alla macchina se utilizzare i parametri di controllo e verifica dell'ESTATE o dell'INVERNO;
- Ingresso digitale 6-6 dice alla macchina se aprire il bypass per il FREE COOLING;
- Ingresso digitale 7-7 dice alla macchina se variare la ventilazione in base alle informazioni date alla sonda CO2;
- Ingresso digitale 8-8 dice alla macchina se far lavorare o no la VENTILAZIONE;
- Ingresso digitale 9-9 dice alla macchina se attivare il BOOSTER;
- Ingresso digitale 10-10 dice alla macchina se fare andare i ventilatori con le velocità del GIORNO oppure le velocità della NOTTE;

Oltre agli ingressi digitali ci sono anche gli allarmi:

- Allarme filtri sporchi 11-11. Dice che i filtri di aspirazione della VMC sono intasati. È chiuso quando i filtri sono puliti, è aperto quando sono sporchi o la scheda elettronica non è alimentata;
- Allarme cumulativo 12-12. Quando la macchina trova un allarme il contatto viene aperto. Quando è chiuso vuol dire che nessun allarme è presente. Se la scheda elettronica non è alimentata il contatto è comunque aperto.
- Reset generale 13-13. Quando la causa dell'allarme è risolta per resettare la scheda basta chiudere e aprire il contatto.

Schema funzionale

